

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения № 393

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: БДОУ г. Омска «Детский сад №389»

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644010, г. Омск пр. Карла Маркса д.12 «А», 8 (381) 231-24-96, detskiy-sad389@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

Объект состоит из **2** этажей пятиэтажного жилого дома 776,3 кв.м;

Территория ограждена для прогулок металлическим забором

878,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1956г., год последнего капитального ремонта: 2009г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2021 г., капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 389», БДОУ г. Омска «Детский сад № 389»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644010, г. Омск пр. Карла Маркса д.12 «А», 8 (381) 231-24-96, detskiy-sad389@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 33, 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

2.3. Форма оказания услуг: очная на объекте, с длительным пребыванием воспитанников.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста.

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 119, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день нет.

2.8. Вместимость, пропускная способность 119.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: доступно движение пассажирским транспортом до остановки «Академия транспорта», расположенной на проспекте Карла Маркса: автобусы: 17, 20, 24, 32, 33, 46, 49, 51, 63, 69, 73, 79, 95, 109, 110, 115, 125; троллейбусы: 3, 4, 7, 12; маршрутное такси: 64, 68, 99, 201, 307, 323, 350, 359, 362, 418, 550, 703.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. *(нужное подчеркнуть).*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть) нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. *(нужное подчеркнуть)*, имеются неровности асфальтового покрытия и бордюры.

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет(*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		30,31,32
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1,2,3, 28
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		1,2,3,4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		6,7,8,9,10, 11,21,22,2 3,24,25,26, 27
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДУ		12,13,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		15,16,17,1 8,19,20,24, 25,26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

Объект признан:ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект построен в 1956 году	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1				
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Ширина дверного проема входной двери в свету должна быть 1,2 м. Высота порога не должна превышать 0,014м. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и	4квартал 2030г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,2 м. и 1,3-1,4. Ширина дверного проема тамбура в свету должна быть 0,90м. Высота порога не должна превышать 0,014 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН указателями.	4 квартал 2020 г
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Обозначить путь движения МГН зрительной информацией.	4 квартал 2030 г
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		<p>Поручни установить с двух сторон на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и иметь нетравмирующее завершение.</p> <p>Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь нетравмирующее завершение.</p> <p>Поручни рекомендуется применять округлого сечения</p>	4 квартал 2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045.	
4.8. Пандусы	1				
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		В раздевалках инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания	4 квартал 2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				инвалидов, проходы между скамьями - не менее 1,2 м.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			Нет данных		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам			0		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			Нет данных		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0		

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный и текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный и текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный и текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 4 квартал 2030 года

в рамках исполнения в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: ____ <http://zhit-vmeste.ru> _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкета объекта социальной инфраструктуры от "07" 04 2020 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "02" 12 2020 года № 1.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "02"12 2020 года № 1.

Заведующий БДОУ
г. Омска «Детский сад №389

М.А. Леван

МП.

Дата«02»декабря 2020 года